



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Первомайского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 106а,

тел. 8(38245)2-23-66

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению – Альмяковской основной  
общеобразовательной школе Первомайского района Томской области  
(далее – МАОУ Альмяковская ООШ)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Первомайского района – главного  
государственного инспектора Первомайского района по пожарному надзору № 24 от «25»  
октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 02 декабря 2019г. по 11 ч. 00 мин. 23 декабря  
2019г. проведена проверка главным государственным инспектором Первомайского района  
Томской области по пожарному надзору майором внутренней службы Колтаковым Сергеем  
Петровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений МАОУ Альмяковская ООШ Первомайского района Томской области, по адресу:  
636945, Томская область, Первомайский район, село Альмяково, улица Советская, д. 36  
совместно с Медведевой Юлией Сергеевной – врио директора МАОУ Альмяковская ООШ  
Первомайского района Томской области,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	В кабинете № 6 отдельное помещение лаборатории не защищено автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (далее - ППР в РФ); приложение А	23.03.2020г.	



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575928

Владелец Медведева Юлия Сергеевна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022