



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Первомайскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 106а,

тел. 8(38245)2-23-66

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению – Альмяковской основной
общеобразовательной школе Первомайского района Томской области
(далее – МАОУ Альмяковская ООШ)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по Первомайскому району – главного государственного инспектора Первомайского района Томской области по пожарному надзору № 8 от «08» апреля 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 15 апреля 2021г. по 11 ч. 00 мин. 14 мая 2021г. проведена проверка главным государственным инспектором Первомайского района Томской области по пожарному надзору майором внутренней службы Колтаковым Сергеем Петровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений МАОУ Альмяковская ООШ Первомайского района Томской области, по адресу: 636945, Томская область, Первомайский район, село Альмяково, улица Советская, д. 36.
совместно с Медведевой Юлией Сергеевной – врио директора МАОУ Альмяковская ООШ,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	п. 10 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020г. (далее - ППР в РФ)	14.07.2021г.	

	опасных факторов пожара на каждого дежурного на объекте с массовым пребыванием людей			
2.	На систему пожарной сигнализации в здании отсутствует разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация	п. 54 ППР в РФ; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ-123)	14.07.2021г.	
3.	На систему пожарной сигнализации дублирующую подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации отсутствует разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация	пп. «о» п. 16; п. 54 ППР в РФ; ч. 1 ст.83 ФЗ-123	14.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Первомайского района Томской области
по пожарному надзору Колтаков С.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 14 " мая 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Signature]

(подпись)

ври директора МАОУ Альмяковская ООШ Медведева Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы)

"14" мая 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575928

Владелец Медведева Юлия Сергеевна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022